



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- PROVINCIA DI ANCONA -

MS/gg

DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 31.10.2017

IL SINDACO

Vista la comunicazione in data 31/10/2017 da parte del responsabile V Settore in qualità di datore di Lavoro ai sensi della legge 81/2008 relativa alla non regolarità della certificazione di conformità antincendio riferita al Cinema Teatro Astra in relazione al mancato rinnovo nei termini della certificazione stessa malgrado le procedure già avviate dai competenti uffici;

Vista l'allegata dichiarazione resa dall'Ing. Tiziano Zuccaro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A973, iscritto all'elenco dei professionisti antincendio del Ministero dell'Interno di cui al D. Lgs. N.139/2006 con il n. AN00973100201, con sede in Falconara M.ma (AN), via dei Mille 8, in qualità di R.S.P.P. e consulente antincendio incaricato dal Comune di Castelfidardo, dalla quale risulta che in data 25.10.2017 si è provveduto a verificare quanto segue:

- funzionalità dell'impianto idrico antincendio;
- funzionalità dell'impianto rilevazione ed allarme incendio
- verifica dello stato dei luoghi;

dichiarando altresì che *"per quanto rilevabile al momento del sopralluogo e per quanto dichiarato dal gestore, lo stato dei locali non risulta mutato rispetto alle precedenti attestazioni di conformità antincendio"*;

Dato atto che lo stato dei luoghi della struttura in oggetto non risulta mutato rispetto alla situazione che ha determinato il regolare rilascio delle certificazioni antincendio;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare la prosecuzione delle attività programmate presso la predetta struttura nelle more dell'ottenimento del rinnovo e/o rilascio della regolare certificazione antincendio;

Ritenuto altresì necessario dare mandato ai competenti uffici di provvedere a regolarizzare nel tempo più breve possibile l'acquisizione della regolare certificazione antincendio;

DISPONE

- 1) di autorizzare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la prosecuzione dell'utilizzo della struttura "Cinema Teatro Astra" per lo svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico nelle more della regolarizzazione della certificazione di conformità antincendio;
- 2) di dare mandato ai competenti Uffici di attivarsi con la massima sollecitudine per lo svolgimento delle necessarie procedure finalizzate al rilascio e/o rinnovo della regolare certificazione antincendio relativa alla struttura Cinema Teatro Astra.

Castelfidardo, 31.10.2017



IL SINDACO
Dott. Roberto Ascani

Il sottoscritto Ing. Tiziano Zuccaro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A973, iscritto all'elenco dei professionisti antincendio del Ministero dell'Interno di cui al D. Lgs. N.139/2006 con il n. AN00973100201 ed in regola con gli aggiornamenti professionali richiesti, con sede in Falconara M.ma (AN), via dei Mille 8, in qualità di consulente antincendio incaricato dal Comune di Castelfidardo, ha effettuato in data 25/10/2017 un sopralluogo presso il Cinema Astra sito nel Comune di Castelfidardo (AN), in Via Giacomo Matteotti, 34.

Durante il sopralluogo si è provveduto:

1. a verificare la funzionalità dell'impianto idrico antincendio, composto da n. 9 idranti UNI 45 dislocati ai vari piani della struttura;
2. a verificare la funzionalità dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio;
3. a verificare lo stato generale dei luoghi.

In relazione ai punti 1) e 2) sopra esposti si conferma la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di protezione attiva (idranti e impianto di rivelazione ed allarme incendio)

Si dichiara inoltre con riferimento al punto n. 3) che, per quanto rilevabile al momento del sopralluogo e per quanto dichiarato dal gestore, lo stato dei locali non risulta mutato rispetto alle precedenti attestazioni di conformità antincendio.

31 OTT. 2017

Il tecnico
Ing. Tiziano Zuccaro

